

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091.
тел. (351) 239-70-45, факс (351) 264-78-57, E-mail: guchel@74.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084,
тел./факс (351) 791- 75 -11, 791-29-64, 790-27-57, ondchel@74.mchs.gov.ru

Предписания №531/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Околокова №531 от 19.05.2021 г., ст.6, 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» июл 2021 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., «18» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., и «29» июня 2021 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час.30 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору инспектором ОНДиПР в городе Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Софьинь Павлом Сергеевичем здания, помещений и территории МБДОУ «ДС № 421 г.Челябинска расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Шота Руставели, 4А, совместно заведующим МБДОУ «Д № 421 г.Челябинска» Герасимовой Татьяной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только о выполнении)
1.	2.	3.	4	5.
1.	Стены помещения «Дежурного» 1-го этажа (помещение 65 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
2.	Стены помещения «Логопед» 2-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением	01.06.2022 г.	

	Ф.1.1. не представлены.	Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020		
3.	Стены процедурного кабинета 1-го этажа (помещение 10 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляной краской) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
4.	Стены кабинета 1-го этажа (помещение 7 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
5.	Потолок кабинета 1-го этажа (помещение 7 по тех. паспорту) отделан материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (ПВХ пленкой) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
6.	Стены помещения 1-го этажа (помещение 30 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка из пенопласта) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
7.	Стены помещения «Бухгалтерия» 1-го этажа (помещение 67 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
8.	Стены коридора 1-го этажа на пути эвакуации из помещения (пом. 38 по тех. паспорту) на улицу отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляная краска) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись) _____
" 29 " июня 20 21 г.
Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному
надзору
(должность государственного инспектора)
Софьин П.С.
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ «ДС № 421г.
Челябинска»
(подпись) _____
" 29 " июня 20 21 г.
(должность)
Герасимова Т.Н.
(фамилия, инициалы)

Единый телефон «Доверия» Главное управление МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99