

Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Софьин П.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 531/1/1 от 29.06.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 421 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Руставели, 4А, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 531 от 19.05.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.06.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Стены помещения «Дежурного» 1-го этажа (помещение 65 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

2 Стены помещения «Логопед» 2-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

3. Стены процедурного кабинета 1-го этажа (помещение 10 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляной краской) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

4. Стены кабинета 1-го этажа (помещение 7 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной

опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

5. Потолок кабинета 1-го этажа (помещение 7 по тех. паспорту) отделан материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (ПВХ пленкой) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

6. Стены помещения 1-го этажа (помещение 30 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка из пенопласта) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

7. В кабинете № 4, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

8. Стены помещения «Бухгалтерия» 1-го этажа (помещение 67 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

9. Стены коридора 1-го этажа на пути эвакуации из помещения (пом. 38 по тех. паспорту) на улицу отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляная краска) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 531/1/1 от 29.06.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска, второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно — наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



П.С. Софьин